

水質監測優化計劃
用戶水龍頭的水質監測數據 - 每周總結
Enhanced Water Quality Monitoring Programme
Weekly Monitoring Data at Consumers' Taps

| 周結束日 Week Ending | 抽取樣本處所 總數 Total No. of Sampling Premises | 參數 Parameter | 單位 Unit | 監測數據 Monitoring Data | | 香港食水標準的 標準值 Standard Value in Hong Kong Drinking Water Standards |
|--------------------------------|--|--|-----------------------------------|-------------------------|----------------|---|
| | | | | 最低值 Minimum | 最高值 Maximum | |
| 2024年2月25日 25-February-2024 | 13 | 銻 Antimony | 微克／公升 µg/L | <1 | <1 | ≤20 |
| | | 鎘 Cadmium | | <1 | <1 | ≤3 |
| | | 鉻 Chromium | | <1 | <1 | ≤50 |
| | | 銅 Copper | | <3 | 52 | ≤2000 |
| | | 鉛 Lead | | <1 | <1 | ≤10 |
| | | 鎳 Nickel | | <1 | 4 | ≤70 |
| | | 餘氯 Residual Chlorine | 毫克／公升 mg/L | 0.6 | 1.0 | ≤5 |
| | | 埃希氏大腸 桿菌 <i>Escherichia coli</i> | 菌落數／ 100 毫升 cfu* /100 mL | 0 | 0 | 0 |

* cfu = Colony forming unit