

水質監測優化計劃
用戶水龍頭的水質監測數據 - 每周總結
Enhanced Water Quality Monitoring Programme
Weekly Monitoring Data at Consumers' Taps

| 周結束日 Week Ending | 抽取樣本 處所總數 Total No. of Sampling Premises | 參數 Parameter | 單位 Unit | 監測數據 Monitoring Data | | 香港食水標準的 標準值 Standard Value in Hong Kong Drinking Water Standards |
|---------------------------|---|--|-----------------------------------|-------------------------|----------------|---|
| | | | | 最低值 Minimum | 最高值 Maximum | |
| 2026年5月24日 24-May-2026 | 15 | 鎘 Cadmium | 微克/公升 µg/L | < 1 | < 1 | ≤ 3 |
| | | 鉻 Chromium | | < 1 | < 1 | ≤ 50 |
| | | 銅 Copper | | < 3 | 51 | ≤ 2000 |
| | | 鉛 Lead | | < 1 | < 1 | ≤ 10 |
| | | 鎳 Nickel | | < 1 | 6 | ≤ 70 |
| | | 餘氯 Residual Chlorine | 毫克/公升 mg/L | 0.2 | 0.9 | ≤ 5 |
| | | 埃希氏大腸 桿菌 <i>Escherichia coli</i> | 菌落數/ 100 毫升 cfu* /100 mL | 0 | 0 | 0 |

* cfu = Colony forming unit