

水質監測優化計劃  
用戶水龍頭的水質監測數據 - 每周總結  
**Enhanced Water Quality Monitoring Programme**  
**Weekly Monitoring Data at Consumers' Taps**

| 周結束日<br>Week Ending             | 抽取樣本<br>處所總數<br>Total No.<br>of<br>Sampling<br>Premises | 參數<br>Parameter                        | 單位<br>Unit                        | 監測數據<br>Monitoring Data |                | 香港食水標準的<br>標準值<br>Standard Value<br>in Hong Kong<br>Drinking Water<br>Standards |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                         |                                        |                                   | 最低值<br>Minimum          | 最高值<br>Maximum |                                                                                 |
| 2026 年 7 月 19 日<br>19-July-2026 | 14                                                      | 鎘<br>Cadmium                           | 微克／公升<br>µg/L                     | < 1                     | < 1            | ≤ 3                                                                             |
|                                 |                                                         | 鉻<br>Chromium                          |                                   | < 1                     | < 1            | ≤ 50                                                                            |
|                                 |                                                         | 銅<br>Copper                            |                                   | 5                       | 210            | ≤ 2000                                                                          |
|                                 |                                                         | 鉛<br>Lead                              |                                   | < 1                     | 3              | ≤ 10                                                                            |
|                                 |                                                         | 鎳<br>Nickel                            |                                   | < 1                     | 4              | ≤ 70                                                                            |
|                                 |                                                         | 餘氯<br>Residual<br>Chlorine             | 毫克／公升<br>mg/L                     | 0.2                     | 0.8            | ≤ 5                                                                             |
|                                 |                                                         | 埃希氏大腸<br>桿菌<br><i>Escherichia coli</i> | 菌落數／<br>100 毫升<br>cfu* /100<br>mL | 0                       | 0              | 0                                                                               |

\* cfu = Colony forming unit