水質監測優化計劃
用戶水龍頭的水質監測數據 - 每周總結
Enhanced Water Quality Monitoring Programme
Weekly Monitoring Data at Consumers' Taps

周結束日 **Week Ending**	抽取樣本處所總數 **Total No. of Sampling Premises**	參數 **Parameter**	單位 **Unit**	監測數據 **Monitoring Data**		香港食水標準的標準值 **Standard Value in Hong Kong Drinking Water Standards**
				最低值 **Minimum**	最高值 **Maximum**	
2026年11月8日 8-November-2026	16	鎘 Cadmium	微克／公升 µg/L	< 1	< 1	≤ 3
		鉻 Chromium		< 1	< 1	≤ 50
		銅 Copper		< 3	44	≤ 2000
		鉛 Lead		< 1	< 1	≤ 10
		鎳 Nickel		< 1	4	≤ 70
		餘氯 Residual Chlorine	毫克／公升 mg/L	0.5	1.0	≤ 5
		埃希氏大腸桿菌 *Escherichia coli*	菌落數／100毫升 cfu* /100 mL	0	0	0

* cfu = Colony forming unit