

水質監測優化計劃
用戶水龍頭的水質監測數據 - 每周總結
Enhanced Water Quality Monitoring Programme
Weekly Monitoring Data at Consumers' Taps

周結束日 Week Ending	抽取樣本處所 總數 Total No. of Sampling Premises	參數 Parameter	單位 Unit	監測數據 Monitoring Data		香港食水標準的 標準值 Standard Value in Hong Kong Drinking Water Standards
				最低值 Minimum	最高值 Maximum	
2023年3月26日 26-March-2023	13	銻 Antimony	微克／公升 µg/L	<1	<1	≤20
		鎘 Cadmium		<1	<1	≤3
		鉻 Chromium		<1	<1	≤50
		銅 Copper		<3	35	≤2000
		鉛 Lead		<1	<1	≤10
		鎳 Nickel		1	3	≤70
		餘氯 Residual Chlorine	毫克／公升 mg/L	0.3	1.1	≤5
		埃希氏大腸 桿菌 <i>Escherichia coli</i>		菌落數／ 100 毫升 cfu* /100 mL	0	0

* cfu = Colony forming unit

注釋:

Note:

- (1) 為核實在2023年3月17日於4個處所收集的食水樣本均不含埃希氏大腸桿菌的初步結果，我們於2023年3月20日再次在該4個處所抽取水樣本，檢測結果顯示所有食水樣本均不含埃希氏大腸桿菌。

To confirm the preliminary test results of free of *Escherichia coli* in the drinking water samples collected at 4 premises on 17 March 2023, repeated water sampling in the 4 premises were conducted on 20 March 2023 and test results indicated that all drinking water samples were free of *Escherichia coli*.