

水質監測優化計劃  
用戶水龍頭的水質監測數據  
每周總結

周結束日	抽取樣本處 所總數	項目	單位	監測數據		香港食水標準
				最低值	最高值	
2021年8月15日	11	銻	微克／公升	<1	<1	20
		鎘		<1	<1	3
		鉻		<1	<1	50
		銅		4	110	2000
		鉛		<1	<1	10
		鎳		1	6	70
		餘氯	毫克／公升	0.1	0.5	5
		埃希氏大腸 桿菌		菌落數／ 100 毫升	0	0