

水質監測優化計劃
用戶水龍頭的水質監測數據
每周總結

| 周結束日 | 抽取樣本處 所總數 | 項目 | 單位 | 監測數據 | | 香港食水標準 |
|------------|--------------|-------------|----------------|------|-----|--------|
| | | | | 最低值 | 最高值 | |
| 2021年12月5日 | 13 | 銻 | 微克／公升 | <1 | <1 | 20 |
| | | 鎘 | | <1 | <1 | 3 |
| | | 鉻 | | <1 | <1 | 50 |
| | | 銅 | | 3 | 66 | 2000 |
| | | 鉛 | | <1 | <1 | 10 |
| | | 鎳 | | <1 | 3 | 70 |
| | | 餘氯 | 毫克／公升 | 0.3 | 1.0 | 5 |
| | | 埃希氏大腸 桿菌 | 菌落數／ 100 毫升 | 0 | 0 | 0 |