

**水質監測優化計劃**  
**用戶水龍頭的水質監測數據 - 每周總結**  
**Enhanced Water Quality Monitoring Programme**  
**Weekly Monitoring Data at Consumers' Taps**

周結束日 Week Ending	抽取樣本 處所總數 Total No. of Sampling Premises	參數 Parameter	單位 Unit	監測數據 Monitoring Data		香港食水標準的 標準值 Standard Value in Hong Kong Drinking Water Standards
				最低值 Minimum	最高值 Maximum	
2026年3月15日 15-March-2026	13	鎘 Cadmium	微克/公升 µg/L	< 1	< 1	≤ 3
		鉻 Chromium		< 1	< 1	≤ 50
		銅 Copper		< 3	120	≤ 2000
		鉛 Lead		< 1	< 1	≤ 10
		鎳 Nickel		< 1	2	≤ 70
		餘氯 Residual Chlorine	毫克/公升 mg/L	0.4	1.0	≤ 5
		埃希氏大腸 桿菌 <i>Escherichia coli</i>	菌落數/ 100 毫升 cfu* /100 mL	0	0	0

\* cfu = Colony forming unit