# 水質監測優化計劃
# 用戶水龍頭的水質監測數據 - 每周總結
# Enhanced Water Quality Monitoring Programme
# Weekly Monitoring Data at Consumers' Taps

| 周結束日<br>**Week Ending** | 抽取樣本處所總數<br>**Total No. of Sampling Premises** | 參數<br>**Parameter** | 單位<br>**Unit** | 監測數據<br>**Monitoring Data** | | 香港食水標準的標準值<br>**Standard Value in Hong Kong Drinking Water Standards** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 最低值<br>**Minimum** | 最高值<br>**Maximum** | |
| 2026年11月1日<br>1-November-2026 | 15 | 鎘<br>Cadmium | 微克／公升<br>µg/L | < 1 | < 1 | ≤ 3 |
| | | 鉻<br>Chromium | | < 1 | < 1 | ≤ 50 |
| | | 銅<br>Copper | | < 3 | 75 | ≤ 2000 |
| | | 鉛<br>Lead | | < 1 | 1 | ≤ 10 |
| | | 鎳<br>Nickel | | < 1 | 2 | ≤ 70 |
| | | 餘氯<br>Residual Chlorine | 毫克／公升<br>mg/L | 0.3 | 0.9 | ≤ 5 |
| | | 埃希氏大腸桿菌<br>*Escherichia coli* | 菌落數／100毫升<br>cfu* /100 mL | 0 | 0 | 0 |

* cfu = Colony forming unit