



水務監督辦事處  
Office of the Water Authority

香港灣仔告士打道七號入境事務大樓  
Immigration Tower, 7 Gloucester Road, Hong Kong.

HOKLAS  
登記編號 70 和 74  
Registration No 70 & 74

電子郵件 wsdinfo@wsd.gcn.gov.hk  
*e-mail*

電話 2829 4446 圖文傳真 2824 0578  
*Telephone* *Facsimile*

檔 號 (2) in WSD 3318/26/92 Pt.3 T/J(1)  
*Reference*

致：所有持牌水喉匠及認可人士

水務署通函第 1/2000 號  
修訂香港水務標準規格

香港水務標準規格(一九九五年八月修訂)現已作出以下修訂，所有於二〇〇〇年七月一日或以後首次遞交的水務圖則，必須符合有關規定，務請留意。

香港水務標準規格第 1 章第 1.6 條、第 2 章第 2.7 條及第 3 章第 3.9 條現修訂如下：

「凡與混凝土直接接觸的水管均須以適當的材料予以保護。所有水管不得橫向地隱藏於柱、橫樑及樓板等承重結構單元內。你須在所遞交的水管圖則內，清楚註明沒有水管隱藏於承重結構單元內。對於須穿過結構樓板及承力板的垂直水管，或穿過橫樑、柱及結構牆的橫向水管，若其以套筒穿套或其他適當方法予以保護，本處或會予以批准。若須為隱藏於任何結構單元內的喉管進行混凝土澆注工程，或利用一些建築特色以隱藏喉管，而這些建築特色在安裝後不容易拆除以便檢查及維修該等喉管，在可行的情況下，宜事先安排水務監督進行視察。此外，所有地下喉管在進行回填工程或覆蓋前，均須由水務監督視察。」

水務監督  
(鄒志偉代行)

副本存：WSD 3608/9/27/95

二〇〇〇年六月七日

水務署化驗室及水錶測試實驗所均已獲得各項實驗所認可計劃准許進行特定試驗項目並載列於「認可計劃」的認可實驗所名冊內。

Chemical and Meter Testing Laboratories of the Water Supplies Department are accredited by HOKLAS for specific tests as listed in the HOKLAS Directory of Accredited Laboratories.