



水務署  
Water Supplies Department

香港灣仔告士打道七號入境事務大樓  
Immigration Tower, 7 Gloucester Road, Hong Kong.

電子郵件  
e-mail      [wsdinfo@wsd.gov.hk](mailto:wsdinfo@wsd.gov.hk)

電話  
Telephone      2824 5000

圖文傳真  
Facsimile      2824 0578

檔號  
Reference      (1) in WSD 3318/50 Pt. 11 T/J (2)

致：所有持牌水喉匠及認可人士

水務署通函第1/2026號

《樓宇水管工程技術要求》的修訂

本通函公布《樓宇水管工程技術要求》的修訂。

修訂

2. 水務署已修訂《樓宇水管工程技術要求》的表1.3.1、表4.2.3.7.1、第3.1.8節、第3.2.1.3節、第3.2.2.4(d)節、第4.2.3.3.1節、第4.2.3.5.2節、第4.2.7.2.17節及符號表，詳情請參閱附錄。

生效日期

3. 上述更新將即時生效。

查詢

4. 如有疑問，請致電2829 4726向本署的工程師／技術支援(3)查詢。

水務監督

(原文已簽署)

(葉家駿                      代行)

二零二六年二月四日

附件

副本存：

房屋署 (經辦人: 高級經理/品質管理)

屋宇署

建築署

消防處

香港房屋協會

香港建築師學會

香港工程師學會

香港測量師學會

英國特許水務工程師學會—香港分會

香港水喉潔具業商會有限公司

香港持牌水務專業學會

香港水務專業協會有限公司

香港給排水學會有限公司

水務技術同學會

香港註冊消防工程公司商會有限公司

香港地產建設商會

香港建造商會有限公司

香港建築業承建商聯會有限公司

香港機電工程商聯會

承建商授權簽署人協會有限公司

註冊小型工程承建商簽署人協會有限公司

香港註冊承建商商會有限公司

香港專業教育學院

建造業議會香港建造學院

香港持牌水喉匠總會有限公司

香港都會大學李嘉誠專業進修學院

機電工程協會(香港)有限公司

管藝坊(國際)有限公司

香港水務安全學會

香港喉管從業員總會

WSD 3318/15/81

表1.3.1常用配件的功能

配件	功能
球閥	一種通過球形啟閉件控制啟閉，能夠為流體流動提供直通通道的閥門。 <del>球閥適用於儲水設施引出的低水壓水管上。可代替公稱尺寸小於等於50毫米之塑膠水管（例如硬聚氯乙烯水管）上的閘閥。</del>

#3.1.8 就安裝在直接供水系統中的單流束水錶以及渦輪水錶公稱尺寸是50毫米或以上的水錶而言，須在水錶的入水一方安裝濾水網。

#3.2.1.3 如在水錶位之前或後使用一段銅或不銹鋼管，在水錶位與首個管夾之間的該段銅或不銹鋼管應以螺紋接頭或凸緣，或以錫焊/銀焊方法，或以卡壓式（亦稱「壓接式」）方法連接。

#3.2.2.4(d): ~~水錶房/箱的門不得加設任何自動關閉裝置。如果水錶房/箱/櫃的門上裝有自動關閉裝置，應安裝自由出口門鎖，以便抄表或維修人員可以從內部打開門。水錶房門的門鎖須離地 0.9 米至 1.1 米。水錶房的門須設有手柄方便開關，手柄必須是長柄圓柱形或圓球形方便手掌緊握。任何揭蓋或扁形的手柄均不得使用~~

#4.2.3.3.1 食水供水系統須安裝適當的防回流設備，以避免交叉接駁/回流風險。一些常用防回流設備列於表 4.2.3.7.1 可供參考。一些典型安裝/用途對防回流設備的要求，請參閱表 4.2.3.7.2。對於其他安裝/用途，安裝防回流裝置的要求應根據 BS EN 1717:2000 中相應液體類別所提供。

[英文版本已修改，以與中文版本保持一致。]

#4.2.3.5.2 如擬使用回流防止器附帶減壓區閥門設備的回流防止器，使用時須具備維護計畫。如未制定此類計畫，則不得安裝此類防回流設備，並且須安裝斷流水箱。

#4.2.3.7.1

表 4.2.3.7.1 常用防回流設備的特性




















防回流設備	相應液體類別，如 BS EN 1717:2000 所示	防止產生背壓	防止產生虹吸回流
斷流水箱	1-5	是	是
附帶減壓區設備的回流防止器	1-4	是	是
止回閥/單向閥	1-2	是	是
雙止回閥 <del>(串列)</del> *	1-2	是	是
防真空閥	1-2	否	是

\* 適用於<<申請供水指引>>第5.2條 ~~中村屋的沖廁在村屋用於系統性沖洗的水錶。~~

#4.2.7.2.17 熱水儲水缸和加熱器須安裝 ~~減溫及釋壓閥，通風口溫度及壓力排放閥，排氣~~ 和防真空裝置。

[中文版本已修改，以與英文版本保持一致。]

## LIST OF SYMBOLS (1 OF 2)

	ANGLE VALVE
	LOOSE JUMPER TYPE STOPCOCK
	GATE VALVE
	STORAGE CISTERN
	FLOAT SWITCH
	BALL FLOAT VALVE / FLOAT OPERATED VALVE
	NON-RETURN VALVE / CHECK VALVE
	<del>DOUBLE NON-RETURN VALVE / CHECK VALVE</del> DOUBLE CHECK VALVE
	WATER METER
	DRAW OFF POINTS - COLD WATER
	DRAW OFF POINTS - HOT WATER
	DRAW OFF POINT - COLD & HOT WATER
	DRAW OFF POINT - COLD & HOT WATER (SHOWER TYPE)
	WASHOUT PIPE
	O.F. OVERFLOW PIPE
	PUMP SET
	CALORIFIER
	BOILER
	STRAINER