



水務署
Water Supplies Department

香港灣仔告士打道七號入境事務大樓
Immigration Tower, 7 Gloucester Road, Hong Kong.

電子郵遞
e-mail wsdinfo@wsd.gov.hk

電話
Telephone 2829 4367

圖文傳真
Facsimile 2824 0578

檔號
Reference (65) in WSD 1382/10/75 Pt.4

致：所有持牌水喉匠及認可人士

水務署通函第4/2007號
香港水務標準規格的修訂

香港水務標準規格，第1章第4.1條已作出修訂如下：

“若利用水壓供水，儲水缸須於入水口安裝浮球閥及全通閘閥。如用泵壓供水到單一儲水缸，則須安裝自動控制開關及不設任何斷流閥；如用泵壓供水到雙儲水缸，每個儲水缸則須安裝自動控制開關及斷流閥作為臨時隔離之用。當儲水的水位低於溢流管或警戒管(如有)的倒拱25毫米時，浮球閥或控制開關必須切斷供水，入水管倒拱或浮球閥出水口與溢流管的頂部相距不得少於25毫米。所有飲用水儲水缸的溢流管及警戒管均須以非金屬的水管物料製造。”

如有任何疑問，請致電本署工程師黃志彪先生(電話2829 4726)。

水務監督

(錢柱林

代行)

二零零七年十月二十六日

連附件

副本交送：

房屋署

屋宇署

建築署

消防署

香港房屋協會

香港建築師學會

香港工程師學會

香港測量師學會

香港水務渠務聯會有限公司

香港水務學會

香港水喉潔具業商會有限公司

香港持牌水喉匠協會有限公司

香港喉管從業員總會

香港水務專業協會有限公司

香港給排水學會有限公司

香港註冊消防工程公司商會有限公司

香港物業管理公司協會有限公司