



水務監督辦事處
Office of the Water Authority

香港灣仔告士打道七號入境事務大樓
Immigration Tower, 7 Gloucester Road, Hong Kong.

電子郵遞
e-mail wsdinfo@wsd.gov.hk

電話
Telephone 2829 4367

圖文傳真
Facsimile 2824 0578

檔號
Reference (61) in WSD 1081/1/98 Pt.2

致：所有持牌水喉匠及認可人士


水務署通函第 6/2003 號
在沖廁閥前安裝過濾器的指引

二〇〇〇年十月三十一日發出的水務署通函第 4/2000 號規定，在沖廁閥前須安裝過濾器，以配合香港一般使用海水沖廁的獨有情況。由於海水含有雜質，因此需要安裝過濾器把雜質隔除，以免堵塞沖廁閥，而過濾器的安裝方式亦須方便定期進行視察和清洗工作。

部分水喉業業內人士建議採用沖廁閥中的內置隔網代替過濾器。若採用前者，則在設計上必須確保內置隔網可隨時加以檢查和清洗，否則便應安裝過濾器，方便視察和清洗。

如有查詢，請致電 2829 4453 與本處何祺威先生聯絡。

水務監督

(鄒志偉  代行)

二〇〇三年八月二十九日