



水務監督辦事處
Office of the Water Authority

香港灣仔告士打道七號入境事務大樓
Immigration Tower, 7 Gloucester Road, Hong Kong.

電子郵遞
e-mail wsdinfo@wsd.gov.hk

電話
Telephone 2829 4367

圖文傳真
Facsimile 2824 0578

檔號
Reference (11) in WSD 3318/10/75 Pt.4 T/J(4)

致：各持牌水喉匠及認可人士

敬啟者：

水務署通函第 2/2003 號
香港水務標準規格的修訂

從水錶位移走水錶時，相關的喉管和配件在壹端懸空的情況下將須承受張力。曾有事例反映如水錶位的銅管使用壓縮式接頭，在移走水錶時，這種接頭會突然脫落。勘察顯示水錶位的壓縮式接頭在水錶更換數次後其強度將減弱和變得鬆弛。由於壓縮式接頭的狀況不能輕易在事前以目視檢查確定，因此銅管或配件的壓縮式接頭被認為不適宜在水錶位使用。在這方面，請留意以下香港水務標準規格的修訂，這些修訂將會對於在二 三年三月一日或之後提交的所有水管或水管更換工程申請生效：

香港水務標準規格第 1 章第 1.3A 條、第 2 章第 2.5A 條、第 3 章第 3.5A 條及第 7 章第 7.4A 條已作增補如下：

「如在水錶位之前或後使用一段銅管，在水錶位與首個管夾之間的該段銅管須以螺紋接頭連接。」

水務監督

(鄒志偉

代行)

二 三年二月十四日