

水務監督辦事處
香港灣仔高士打道七號
灣仔政府綜合大樓第二座

電話：829 4446
傳真：824 0578
檔號：(1) in WWO 33/2198/91 TJ(1)

致：所有持牌水喉匠及獲授權人士

先生：

水務署第1/91號通函

供屋內冷水系統使用的
外鍍鋅而內有襯料的鋼水管和配件

由即時開始，用戶如申請將外鍍鋅而內有保護襯料的鋼水管和配件用於屋內的冷水系統，本處會考慮批准，但需要先符合以下條件：-

- (a) 如屬中等級別水喉及配件，外層須鍍鋅及符合英國標準BS1387；如屬韌性鑄鐵及鑄銅合金水喉配件，則須分別符合英國標準BS143及BS1256，這些規定全載於水務規例的第二附表內。
- (b) 內層的保護性襯裡材料可由環氧、未增塑聚氯乙烯或聚乙烯構成，質量需要達到獲承認的國家/國際標準而該標準又需得到水務監督接納。
- (c) 保護性的襯裡材料須先經測試，以決定是否適用於食水供應及是否符合英國標準BS6920的規定—非金屬產品用於接觸供人類飲用水的適合性，特別是關於對水質的影響。

本處雖有上述措施，但仍會繼續批准用戶使用無襯料的鍍鋅鋼水管和配件。

水務監督
(麥炳予代行)

一九九一年七月二十三日