

水務監督辦事處

香港禮頓道七十七號禮頓中心十三樓

電話：5-7900246

檔號：(33) in WWO 3611/66/IV

有關安裝無排氣設備之儲水式熱水爐事

敬啟者：

查不少已安裝之儲水式熱水爐並未有按照水務規例之規定，裝有排氣管。

此種違例事情，因為存有極端危險之成份，故宜加倍留意。茲提醒台端，於安裝儲水式熱水爐時務須嚴格遵守有關之規定；同時亦要確保熱水爐已裝有排氣管。此外，台端還須注意：無論在何種情況下，安全掣、放氣掣或放壓掣均不能用以代替或替換此類熱水爐所需之排氣管。而排氣管上更不可裝上調節掣。

茲向各持牌水喉匠呼籲，在工程進行期間，倘發現有無排氣設備之任何類型儲水式熱水爐時，請即向本署舉報，俾便採取行動加以矯正。

此致

各持牌水喉匠/具認可資格人士

水務監督謹啟
(許文韶代行)

一九八三年二月十八日