



水務署

Water Supplies Department

香港灣仔告士打道七號入境事務大樓
Immigration Tower, 7 Gloucester Road, Hong Kong

電子郵遞
e-mail wsdinfo@wsd.gov.hk

電話
Telephone 2829 4367

圖文傳真
Facsimile 2824 0578

檔號
Reference (1) in WSD 3318/50 Pt.5

致：所有持牌水喉匠及認可人士

水務署通函第1/2015號 禁止內部供水系統設備採用含鉛的焊接物料 及最新的水質測試參數要求

水務署作為監管水務的執法部門，非常重視食水的安全。根據《水務設施條例》，內部供水系統必須由持牌水喉匠負責建造和安裝。持牌水喉匠需要按照《水務設施條例》要求建造和安裝內部供水系統，確保施工喉管和配件物料均符合《水務設施規例》的規定。如有違規情況，有關人士將需要承擔法律責任及受到紀律處分。

現提醒各位，所有持牌水喉匠及認可人士必須嚴格遵守《水務設施規例》的規定，銅喉焊接物料不能含鉛。凡於二零一五年七月十三日之後所提交的新落成樓宇供水申請書(如表格編號WVO 46第一部分)，如使用燒焊方法接駁喉管必須呈交焊接物料無鉛證明書。

鑑於最近有新建造內部供水設備的供水內發現鉛含量超標，現就水務署通函第2/2012號對於新安裝的供水系統採集水樣本分析提出附加要求。有關的測試參數須包括以下四項新的參數：

測試參數	接受標準
鉛 (μ g/l)	≤ 10
鎘 (μ g/l)	≤ 3
鉻 (μ g/l)	≤ 50
鎳 (μ g/l)	≤ 70

如有任何疑問，請致電本署工程師陳慶先生(電話：28294453)。

水務監督



(梁中立

代行)

二零一五年七月十三日

副本交送：

房屋署

屋宇署

建築署

消防署

香港房屋協會

香港建築師學會

香港工程師學會

香港測量師學會

香港水務渠務聯會有限公司

香港水務學會

香港水喉潔具業商會有限公司

香港持牌水喉匠協會有限公司

香港喉管從業員總會

香港水務專業協會有限公司

香港給排水學會有限公司

香港註冊消防工程公司商會有限公司

香港地產建設商會

WSD 3318/15/81

WSD 3608/9/27/95

WSD 1612/4/7