



總部 Headquarters

香港灣仔告士打道七號入境事務大樓 48 樓

48/F, Immigration Tower, 7 Gloucester Road, Wan Chai, Hong Kong

本署檔號 : (1) in WSD 3318/50 Pt. 7
Our ref.
來函檔號 :
Your ref.

電話 : 2829 4355
Tel.
傳真 : 2824 0578
Fax.

致：所有持牌水喉匠及認可人士

水務署通函第 9/2017 號補篇 新建水喉工程的新驗收要求 新建樓宇系統性沖洗紀錄修訂表格

水務署通函第9/2017號要求負責的持牌水喉匠為新建水喉工程進行系統性沖洗及向水務監督遞交系統性沖洗紀錄（水務署通函第9/2017號附件二）。因新建樓宇的系統性沖洗工序性質較為複雜，有需要提供更詳細的沖洗紀錄，於2018年10月15日或之後遞交表格WVO 46第四部分的新建樓宇，須使用本補篇所夾附的系統性沖洗紀錄修訂表格。水務署已就此修訂諮詢了水喉工程技術委員會。系統性沖洗紀錄的修訂表格不適用於村屋，村屋的新建水喉工程應繼續使用水務署通函第9/2017號附件二的原有表格。

2. 持牌水喉匠進行系統性沖洗時，須注意以下事項：
- (甲) 在進行各系統性沖洗循環時，須經所有飲用水水龍頭徹底沖洗新建內部供水系統。
- (乙) 如飲用水水龍頭裝有濾水網（隔篩），必須在進行系統性沖洗前先移走濾水網（隔篩）。

查詢

3. 如有疑問，請致電3428 5814向本署的工程師/技術支援(4)查詢。

水務監督

(原文已簽署)

(陳仲勤

代行)

附件

二零一八年九月六日



副本存：

房屋署 (經辦人:高級經理/品質管理)

屋宇署

建築署

消防署

香港房屋協會

香港建築師學會

香港工程師學會

香港測量師學會

英國特許水務學會—香港分會

香港水喉潔具業商會有限公司

香港持牌水務專業學會

香港喉管從業員總會

香港水務專業協會有限公司

香港給排水學會有限公司

水務技術同學會

香港註冊消防工程公司商會有限公司

香港地產建設商會

香港專業教育學院

建造業議會

香港建造商會有限公司

香港建築業承建商聯會有限公司

香港機電工程商聯會

承建商授權簽署人協會有限公司

註冊小型工程承建商簽署人協會有限公司

香港註冊承建商商會有限公司

屋宇設備運行及維修行政人員學會

香港空調及冷凍商會有限公司

香港持牌水喉匠總會有限公司

香港公開大學李嘉誠專業進修學院

機電工程協會(香港)有限公司

WSD 3318/15/81

新建樓宇系統性沖洗紀錄
(每一樓層需遞交一份紀錄)

申請書編號： _____

新建水喉工程地點： _____

系統性沖洗已在上述的水喉工程進行，紀錄如下：

樓層	循環	日期	步驟	開始時間	結束時間
	1		從所有飲用水水龍頭徹底沖洗		
			食水靜止最少 3 小時		
			從所有飲用水水龍頭再次徹底沖洗		
			食水靜止一晚(最少 12 小時)		
	2		從所有飲用水水龍頭徹底沖洗		
			食水靜止最少 3 小時		
			從所有飲用水水龍頭再次徹底沖洗		
			食水靜止一晚(最少 12 小時)		
	3		從所有飲用水水龍頭徹底沖洗		
			食水靜止最少 3 小時		
			從所有飲用水水龍頭再次徹底沖洗		
			食水靜止一晚(最少 12 小時)		
-			三個沖洗循環後，最後再從所有飲用水水龍頭徹底沖洗		

水喉匠注意：如水龍頭裝有濾水網(隔篩)，必須在進行系統性沖洗前移走濾水網(隔篩)。

為重新測試水樣本進行的額外系統性沖洗紀錄(如適用)：

樓層	循環	日期	步驟	開始時間	結束時間
	-		從飲用水水龍頭徹底沖洗		
			食水靜止最少 3 小時		
			從飲用水水龍頭再次徹底沖洗		
			食水靜止一晚		
-			額外沖洗循環後，最後再從飲用水水龍頭徹底沖洗		

在上述樓層的水錶讀數紀錄如下：(只需紀錄系統性沖洗前及完成所有系統性沖洗循環後的讀數)

水錶號碼							
系統性沖洗前讀數							
系統性沖洗後讀數							
水錶號碼							
系統性沖洗前讀數							
系統性沖洗後讀數							
水錶號碼							
系統性沖洗前讀數							
系統性沖洗後讀數							

持牌水喉匠簽署

持牌水喉匠姓名

水喉匠牌照號碼

日期