



水務署 Water Supplies Department

總部 Headquarters

香港灣仔告士打道七號入境事務大樓 48 樓

48/F, Immigration Tower, 7 Gloucester Road, Wan Chai, Hong Kong

本署檔號 : (6) in WSD 3318/50 Pt. 7
Our ref.
來函檔號 :
Your ref.

電話 : 2829 4355
Tel.
傳真 : 2824 0578
Fax.

致：所有持牌水喉匠及認可人士

水務署通函第1/2019號 新建村屋內部供水系統消毒後供水的優化流程

水務監督於2012年8月10日發佈了「內部食水供水系統的清潔及消毒」指引，就如何為新建食水內部供水系統清潔及消毒提供指引，以確保食水水質，有關指引附夾在水務署通函第2/2012號內。

2. 為避免供應給用戶的食水可能受到污染，內部食水供水系統須於完成消毒後的七個曆日內供水的要求至為重要（「七天要求」）。新建村屋工程將採取優化流程，以便新建村屋的供水能滿足「七天要求」。若未能滿足「七天要求」，持牌水喉匠可採用一種簡單現場水樣本測試取代化驗室水樣本測試，以便盡快獲得供水。水務署已就優化流程諮詢了水喉工程技術委員會。

3. 此通函所詳列的優化流程將適用於2019年2月1日或之後全部完成最終視察的新建村屋。

新建村屋供水優化流程

4. 在優化流程下，當水務監督收到由化驗室發出的滿意水樣本測試報告後，新建村屋的水錶隨即可供持牌水喉匠領取。持牌水喉匠收到水樣本測試報告後，應盡快到指定的水務署分區物料供應倉領取水錶，並盡快為新建村屋安裝水錶。

5. 若持牌水喉匠能於完成消毒後及抽取水樣本後第五天下午4:30前，完成安裝水錶並向水務監督遞交相關的相片紀錄及水錶安裝表顯示已妥善



安裝水錶，水務監督將會安排在消毒後第七天或之前供水以符合「七天要求」。以上提及的流程安排的主要日子例子可參閱附錄。

6. 持牌水喉匠應透過以下電郵地址向所屬的水務署分區辦事處遞交相片紀錄及水錶安裝表：

分區辦事處	電郵地址
香港及離島區(不包括大嶼山)	wsd_hk_cs@wsd.gov.hk
香港及離島區(只限大嶼山)	wsd_lantau_cs@wsd.gov.hk
九龍區	wsd_k_cs@wsd.gov.hk
新界東區	wsd_nte_cs@wsd.gov.hk
新界西區	wsd_ntw_cs@wsd.gov.hk

水務監督會確認從以上電郵地址收到的紀錄。

7. 若未能於第5天下午4:30前妥善安裝水錶及向水務監督遞交紀錄，相關持牌水喉匠須於接駁位置進行沖洗，沖洗量最少應達到相關喉管水容量的三倍，以確保所有停留在相關喉管的食水能由有足夠餘氯的食水所取代。為確保有足夠的沖洗，持牌水喉匠須於沖洗後在現場利用對氨基二乙基苯胺硫酸鹽(DPD)一號片劑進行水測試(即DPD水測試)，程序如下：

- a) 於已沖洗的接駁位置抽取20毫升沖洗水樣本，並將DPD一號片劑溶解於水樣本中（如有需要可把片劑壓碎）。如出現粉紅色的水溶液，即表示有游離餘氯及充份沖洗。DPD一號片劑由水務署提供，持牌水喉匠可在所屬分區辦事處領取。
- b) 持牌水喉匠須在現場以視像片段一次過紀錄進行DPD水測試的整個過程，包括抽取水樣本及出現粉紅色水溶液的過程。視像片段須包括DPD水測試的日期、時間和村屋地址的資料。視像片段中的溶液須配以白色背景攝錄，以便可容易從背景中分辨溶液的顏色。
- c) 如未能出現粉紅色水溶液，須重覆進行沖洗及DPD水測試直至見到粉紅色水溶液出現。

8. 在成功完成DPD水測試後，持牌水喉匠須以上文第6段所載的相關電郵地址向水務監督一併遞交DPD水測試的視像紀錄、安裝水錶紀錄及水錶安裝表。水務監督會安排在沖洗後的第七天或之前供水。

9. 若未能於消毒後七天內供水，DPD水測試可代替在接駁位置由化驗室再抽取水樣本作測試。水務署會不時在現場隨機抽查持牌水喉匠進行的沖洗及DPD水測試。

查詢

10. 如有疑問，請致電3428 5814向本署的工程師/技術支援(4)查詢。

水務監督

(原文已簽署)

(陳仲勤 代行)

二零一九年一月四日

附件

副本存：

房屋署 (經辦人:高級經理/品質管理)

屋宇署

建築署

消防署

香港房屋協會

香港建築師學會

香港工程師學會

香港測量師學會

英國特許水務學會—香港分會

香港水喉潔具業商會有限公司

香港持牌水務專業學會

香港喉管從業員總會

香港水務專業協會有限公司

香港給排水學會有限公司

水務技術同學會

香港註冊消防工程公司商會有限公司

香港地產建設商會

香港專業教育學院

建造業議會

香港建造商會有限公司

註冊小型工程承建商簽署人協會有限公司

香港註冊承建商商會有限公司

屋宇設備運行及維修行政人員學會

香港空調及冷凍商會有限公司
香港建築業承建商聯會有限公司
香港機電工程商聯會
承建商授權簽署人協會有限公司
香港持牌水喉匠總會有限公司
香港公開大學李嘉誠專業進修學院
機電工程協會(香港)有限公司

WSD 3318/15/81

新建村屋供水優化流程安排的例子

