



水務署
Water Supplies Department

總部 Headquarters

香港灣仔告士打道七號入境事務大樓 48 樓

48/F, Immigration Tower, 7 Gloucester Road, Wan Chai, Hong Kong

本署檔號 : (1) in WSD 3318/50 Pt. 9 T/J 1
Our ref.
來函檔號 :
Your ref.

電話 : 2829 4355
Tel.
傳真 : 2824 0578
Fax.

致：所有持牌水喉匠及認可人士

水務署通函第6/2022號

確保進行軟焊接口的非破壞性測試時有充足的照明

現時，於視察內部食水供水系統期間，水務監督會根據《申請供水指引》第4.3.4章及附錄12內訂定，要求對被選中的軟焊接口進行非破壞性測試，以檢查鉛的含量。相關非破壞性測試的方法需得到水務監督的同意。測試應由持牌水喉匠安排，並由水務監督代表見證。

2. 進行軟焊接口的非破壞性測試時，充足和適當的照明是不可避免的，因為這會影響可視度和測試後的顏色判斷。

附加要求

3. 當水務監督代表認為陽光或現場照明不足以進行軟焊接口的非破壞性測試和顏色判斷時，持牌水喉匠應提供具備中性白光（即色溫在4000K到4700K之間）且大於200流明的手電筒用作照明，以便利測試後的顏色判斷。

生效日期

4. 上述附加要求將於 2022 年 10 月 8 日或之後生效。



查詢

5. 如有疑問，請致電2829 4484向本署的工程師／技術支援(2)查詢。

水務監督

(原文已簽署)

(尤孝賢 代行)

二零二二年八月八日

副本存：

房屋署 (經辦人: 高級經理/品質管理)

屋宇署

建築署

消防處

香港房屋協會

香港建築師學會

香港工程師學會

香港測量師學會

英國特許水務工程師學會—香港分會

香港水喉潔具業商會有限公司

香港持牌水務專業學會

香港水務專業協會有限公司

香港給排水學會有限公司

水務技術同學會

香港註冊消防工程公司商會有限公司

香港地產建設商會

香港專業教育學院

建造業議會香港建造學院

香港建造商會有限公司

香港建築業承建商聯會有限公司

香港機電工程商聯會

承建商授權簽署人協會有限公司

註冊小型工程承建商簽署人協會有限公司

香港註冊承建商商會有限公司

香港持牌水喉匠總會有限公司

香港都會大學李嘉誠專業進修學院

機電工程協會(香港)有限公司

管藝坊(國際)有限公司

香港水務安全學會

WSD 3318/15/81