



水務署
Water Supplies Department

總部 Headquarters

香港灣仔告士打道七號入境事務大樓 48 樓

48/F, Immigration Tower, 7 Gloucester Road, Wan Chai, Hong Kong

本署檔號 : (1) in WSD 3318/50 Pt.9 T/J(5)
Our ref.
來函檔號 :
Your ref.

電話 : 2829 4355
Tel.
傳真 : 2824 0578
Fax.

致：所有持牌水喉匠及認可人士

水務署通函第7/2025號

有關洗衣機和洗碗碟機
所修訂的《樓宇水管工程技術要求》

本通函公布有關洗衣機和洗碗碟機所修訂的《樓宇水管工程技術要求》。

修訂

2. 水務署已修訂《樓宇水管工程技術要求》的第6.8.2節，詳情請參閱附錄 I。

生效日期

3. 上述修訂即時生效。

查詢

4. 如有疑問，請致電2829 4574向本署的工程師/技術支援(5)查詢。

水務監督

(原文已簽署)

(陳志遠

代行)

二零二五年四月十一日

副本存：

房屋署 (經辦人: 高級經理/品質管理)

屋宇署

建築署

消防處

香港房屋協會

香港建築師學會

香港工程師學會

香港測量師學會

英國特許水務工程師學會—香港分會

香港水喉潔具業商會有限公司

香港持牌水務專業學會

香港水務專業協會有限公司

香港給排水學會有限公司

水務技術同學會

香港註冊消防工程公司商會有限公司

香港地產建設商會

香港建造商會有限公司

香港建築業承建商聯會有限公司

香港機電工程商聯會

承建商授權簽署人協會有限公司

註冊小型工程承建商簽署人協會有限公司

香港註冊承建商商會有限公司

香港專業教育學院

建造業議會香港建造學院

香港持牌水喉匠總會有限公司

香港都會大學李嘉誠專業進修學院

機電工程協會(香港)有限公司

管藝坊(國際)有限公司

香港水務安全學會

香港喉管從業員總會

WSD 3318/15/81

6.8.2 洗衣機及洗碗碟機

6.8.2.1 未使用

#6.8.2.2 對於非家用洗衣機及洗碗碟機，須依照表4.2.3.7.1安裝適當的防回流裝置。

6.8.2.3 未使用

#6.8.2.4 對於家用洗衣機及洗碗碟機，如果符合包括BS EN 60335-1（包括但不限於以上標準中的第22.48款），以及BS EN 60335-2-5要求在內的《電器產品（安全）規例》（第406G章），在安裝時無須加裝額外的防回流裝置；否則需要加裝雙止回閥。

~~#6.8.2.5 對於家用洗衣機，如果符合包括BS EN 60335-1（包括但不限於以上標準中的第22.48款），以及BS EN 60335-2-7要求在內的《電器產品（安全）規例》（第406G章），在安裝時無須加裝額外的防回流裝置；否則需要加裝雙止回閥。~~