水 務 署
Water Supplies Department

總部 Headquarters
香港灣仔告士打道七號入境事務大樓 48樓
48/F, Immigration Tower, 7 Gloucester Road, Wan Chai, Hong Kong

本函檔號 *Our Ref.* : (2) in WSD 3318/50 Pt.11 T/J(5)
來函檔號 *Your Ref.* :
電話號碼 *Tel. No.* : 2824 5000
傳真號碼 *Fax No.* : 2824 0578
電郵地址 *Email* :

致：所有持牌水喉匠及認可人士

水務署通函第16/2026號
《樓宇水管工程技術要求》
為新建樓宇項目的濾水隔裝設微細濾網之修訂

本通函公布《樓宇水管工程技術要求》（下稱技術要求）的修訂，以規定為新建樓宇項目的濾水隔裝設微細濾網。

修訂

2. 在政府供水系統及內部供水系統的濾水隔裝設網眼孔徑為0.1毫米的微細濾網（下稱0.1毫米濾水隔），屬行之有效且具成本效益的措施，用以攔截沉積物、黑色顆粒等雜質。為滿足公眾對優質食水的期望，現規定新建樓宇項目的食水內部供水系統須裝設0.1毫米濾水隔。技術要求須納入下列修訂條款和新要求。

修訂條款（更新部分以下劃線及斜體標示）

1.1.1 「濾水*隔*」的定義補充為「分離並移除流體中固體雜質，保護設備不受其損壞*，和/或位於策略性位置配以微細濾網以保障水質*的設備裝置」。



新要求

#3.3.5.5　就新建樓宇項目，

在需要安裝總水錶的情況下，須在食水內部供水系統總水錶上游的濾水隔，裝設網眼孔徑為0.1毫米的微細濾網，

或

在不需要安裝總水錶的情況下，須在食水內部供水系統檢測錶位或檢測水錶上游的濾水隔，裝設網眼孔徑為0.1毫米的微細濾網，

或

在不需要安裝總水錶且不需設置檢測錶位的情況下，須在食水內部供水系統水錶上游的濾水隔，裝設網眼孔徑為0.1毫米的微細濾網，

除非水務署在考慮到該新建樓宇項目所在供應區的潛在進水沉積物、黑色顆粒等風險，以及相應的管道更換／修復計劃等因素後，另有相反建議，指明該項目的食水內部供水系統的濾水隔無須裝設網眼孔徑為0.1毫米的微細濾網。

該0.1毫米濾水隔應至少比上游管道直徑大一個標準公稱尺寸，實際尺寸須視乎內部供水系統的詳細設計而定，並須配備旁通裝置，且在該濾水隔的上游及下游兩側各配備一個壓力錶。

3.　註冊代理人及／或管理處須按照水務署《建築物項目濾水隔的安裝、運作及保養指引》的規定，對0.1毫米濾水隔進行定期清洗、檢查、日常運作、保養及日後更換。

生效日期

4.　上述修訂將適用於**2026年12月14日或之後**首次向水務監督遞交的新建樓宇項目之水管工程計劃。

查詢

5. 如有疑問，請致電 2829 4574或電郵 weihao_xu@wsd.gov.hk 向本署的工程師/技術支援(5) 徐維浩先生查詢。

水務監督

(原文已簽署)

（林盛添 代行）

2026年11月13日

副本存：
房屋署（經辦人: 高級經理/品質管理）
屋宇署
建築署
消防處
香港房屋協會
香港建築師學會
香港工程師學會
香港測量師學會
英國特許水務工程師學會—香港分會
香港水喉潔具業商會有限公司
香港持牌水務專業學會
香港水務專業協會有限公司
香港給排水學會有限公司
水務技術同學會
香港註冊消防工程公司商會有限公司
香港地產建設商會
香港建造商會有限公司
香港建築業承建商聯會有限公司
香港機電工程商聯會
承建商授權簽署人協會有限公司
註冊小型工程承建商簽署人協會有限公司
香港註冊承建商商會有限公司
香港專業教育學院
建造業議會香港建造學院
香港持牌水喉匠總會有限公司
香港都會大學李嘉誠專業進修學院
機電工程協會(香港)有限公司
管藝坊(國際)有限公司
香港水務安全學會
香港喉管從業員總會

WSD 3318/15/81