爆喉个案报告(截至二零二五年三月三十一日)

爆喉详情						影响供水详情					支援服务	
爆喉接报日期及时间	爆喉位置	水管直径 (毫米)	封闭的道路	供水受影响的范围/大厦	供水 類 别	水管完成隔離的日 期及时间	流量大幅降低的日 期和时间	*接报后关闭水掣至 流量大幅降低所需 时间(小时/分钟)	恢復供水日期及 时间	#恢復供水需 时(小时/分 钟)	提供臨时供 水(有/没 有/不适用)	臨水(街水 供別車/贮 水水・水水・水水・水水・水水・水水・水水・水水・水水・水水・水水・水水・水水・
16/01/2025 13:49:00	葵涌葵福路近灯柱FA9719	300	葵福路一条 东行线	葵涌邨, 葵馥苑, 葵联邨和光 辉围一带	咸水	16/01/2025 17:49:00	16/01/2025 14:30:00	0 小时41 分钟	17/01/2025 05:30:00	11 小时41 分钟	不适用	不适用
20/01/2025 02:46:00	筲箕湾南安街近灯柱44834(东区)	300毫米	没有	没有	咸水	20/01/2025 03:48:00	20/01/2025 03:46:00	1 小时0 分钟	供水不受影响	供水不受影响	沒有	没有
02/11/2024 16:39:00	大屿山小蚝湾翔东路灯柱 FB7281附近	1200	翔东路西行 线近小蚝湾 滤水厂	东涌区包括港珠澳大桥(香港 口岸)	食水	03/11/2024 22:00:00	02/11/2024 22:00:00	5 小时21 分钟	04/11/2024 10:07:00	12 小时7 分钟	有	水车, 贮水桶,及水船
12/03/2025 17:01:00	小西湾道近灯柱编号: 46029 (东区)	200毫米	小西湾道东小西湾间域 东小西湾水道 小西湾水道 京城省	小西湾邨1&2期	咸水	12/03/2025 18:00:00		0 小时59 分钟	13/03/2025 12:07:00	18 小时7 分钟	不适用	不适用
31/03/2025 04:31:00	北角七姊妹道31号(东区)	400毫米	北角七姊妹 道1-31号两 线封闭	没有	食水	31/03/2025 08:59:00		4 小时28 分钟	01/04/2025 01:24:00	16 小时25 分钟	沒有	没有

有关爆喉的服务承諾如下: *接获爆喉报告后关闭水掣至可展开维修水管所需时间 - 直径300毫米及以下的喉管 80%於1小时15分内

- 直径300毫米以上至600毫米的喉管 80%於2小时内

#食水喉管爆裂停水时间 70%於7小时内

#咸水管爆裂停水时间 75%於24小时内