

爆喉个案报告
(截至二零二四年三月三十一日)

爆喉详情						影响供水详情					支援服务	
爆喉接报日期及时间	爆喉位置	水管直径(毫米)	封闭的道路	供水受影响的范围/大厦	供水类别	水管完成隔离的日期及时间	流量大幅降低的日期和时间	*接报后关闭水掣至流量大幅降低所需时间(小时/分钟)	恢复供水日期及时间	#恢复供水需时(小时/分钟)	提供临时供水(有/不适用)	临时供水(水車/街喉/水箱)
02/12/2023 21:50:00	龙翔道行人路近港铁黄大仙站DI进出口	300	部分龙翔道行人路封闭	没有	咸水	02/12/2023 22:36:00	02/12/2023 22:27:00	0 小时37 分钟	供水不受影响	供水不受影响	不适用	不适用
05/12/2023 05:44:00	东头村道近龙丰楼	800	东头村道部份车路路段	没有	咸水	05/12/2023 06:30:00		0 小时46 分钟	供水不受影响	供水不受影响	不适用	不适用
04/12/2023 04:56:00	马鞍山鞍诚街(近灯柱EA4656)	250	部分鞍诚街行人路封闭	新港城第四期, 富辉花园, 合一堂单家纪念幼稚园	咸水	04/12/2023 06:03:00		1 小时7 分钟	04/12/2023 10:08:00	4 小时5 分钟	不适用	-
28/12/2023 16:17:00	上环永乐街88号	150毫米	永乐街西行车快线	永乐街78-94号, 德辅道中288号	食水	28/12/2023 21:20:00	28/12/2023 16:45:00	0 小时28 分钟	29/12/2023 02:07:00	4 小时47 分钟	有	街喉
09/01/2024 18:19:00	民裕街近马头围道行人路	150	不适用	隆基大楼A至D座	食水	09/01/2024 19:24:00	09/01/2024 19:20:00	1 小时1 分钟	10/01/2024 02:22:00	6 小时58 分钟	有	1辆水车, 1条街喉, 4个贮水箱
22/01/2024 10:56:00	分域街近骆克道(湾仔区)	600毫米	(1) 介乎告士打道与骆克道之间的分域街4条车道; (2) 介乎平器厂街与骆克道之间的骆克道2条东行线	告士打道42-80号(双数), 谢斐道69-123号(单数), 谢斐道64-122号(双数), 骆克道41-141号(单数), 柯布连道4A-32号(双数), 卢押道15-25号(单数), 卢押道20号(冲厕供水水弱; 铜锣湾、跑马地、大坑、礼顿山)	咸水	22/01/2024 11:35:00		0 小时39 分钟	23/01/2024 14:40:00	27 小时5 分钟	不适用	没有
16/01/2024 12:12:00	大角咀道近博文街行车路	150	大角咀道北行慢线行车路	富贵大厦	咸水	16/01/2024 13:00:00		0 小时48 分钟	16/01/2024 20:20:00	7 小时20 分钟	不适用	不适用

有关爆喉的服务承诺如下:

*接获爆喉报告后关闭水掣至可展开维修水管所需时间

- 直径300毫米及以下的喉管
80%於1小时15分内

- 直径300毫米以上至600毫米的喉管
80%於2小时内

#食水喉管爆裂停水时间
70%於7小时内

#咸水管爆裂停水时间
75%於24小时内