

新建村屋水管工程計劃內的常見觀察要點 (2021年1月至3月)

申請供水指引: 遞交要求

- 設計細節應前後一致的顯示在水管工程計劃內，例如水錶箱的尺寸應前後一致的顯示在垂直水管路線圖和水錶箱別的詳細圖。

技術要求第 7.3 章: 內部供水系統內配件和水廁設備的用水效益要求 須於水務表格 WWO 1149 內申報的喉管及裝置

- 請注意所有於 2020 年 12 月 1 日或之後首次向水務署提交水務表格 WWO 1149 的擬建水喉工程均須使用符合規定的用水效益要求的水廁設備。
- 在水務表格 WWO 1149 上，安裝所指定已註冊用水效益標籤計劃的產品／「組合式」節水裝置的位置須提供。