

## 新建村屋水管工程計劃內的常見觀察要點 (2021年10月至2021年12月)

### 技術要求第 3 章：水錶

#### 水錶位置

- 就成批裝設的水錶而言，水錶位不得低於地面對上 300 毫米及高於地面上 1500 毫米。這規定亦適用於安裝在水錶箱/櫃內的水錶。根據《樓宇水管工程技術要求》圖 36，須為水錶提供最少淨空。
- 直接供水系統的水錶須設置在便捷及可達的公用地方之水錶房/箱/櫃內。間接供水系統的水錶則須設置在位於天台並可達的公用地方之水錶房/箱/櫃內或其他便捷的地方。
- 鹹水的用水量不會以水錶記錄，但必須預留水錶位，供定期查核用水量。該水錶位須貼近地段界線及與政府總水管或內部輸水管的接駁點，以適用者為準。
- 對於所有食水及沖廁水內部供水系統，以及消防供水系統，均須在公用供水系統貼近樓宇的位置提供檢測錶位。