

新建村屋水管工程計劃內的常見觀察要點 (2022年1月至3月)

申請供水指引：遞交要求

資料不完整

- 建議的水管裝置（如熱水供應系統）應顯示在圖則上。
- 於駁喉平面圖上，在建議接駁點位置和新建村屋之間的一段私人接駁水管，其走線及尺寸大小需標示在建議的接駁點位置上。

水管設計圖則

- 建議參考已預先審批的新建村屋標準水管設計以使圖則簡單及清晰易明。
- 遞交的圖則可能需因應實際場地的環境作出修正。