

香港建築物食水安全計劃
審核清單 (示例 - 醫院)

醫院名稱: _____

審核編號: _____

內部／外部審核(請刪除不適用項目)

編號	檢查項目	✓ / ✗ / 不適用	記錄/項目 審查/檢查	備註
1	使用中的水安全計劃是否最新版本？			
2	是否有一位指定人員負責統籌水安全計劃？			
3	水安全計劃有否列出建築物的概況？			
4	水安全計劃有否列出建築物的供水種類？			
5	能否出示水質檢測的記錄？			
6	水質檢測是否按水安全計劃進行？			
7	能否出示過往審核的記錄？			
8	審核是否至少每兩年進行一次？			
9	過往的審核結果有否適當跟進？			

香港建築物食水安全計劃
審核清單 (示例 - 醫院)

醫院名稱: _____

審核編號: _____

編號	檢查項目	✓ / ✗ / 不適用	記錄/項目 審查/檢查	備註
10	能否出示過往水安全計劃檢視的記錄？			
11	檢視是否至少每兩年進行一次？			
12	水安全計劃有否描述建築物的供水系統，例如供水流程的示意圖？			
13	以上描述是否最新版本和準確？			
14	以上描述是否已包含供水系統的所有主要部件？			
15	供水部件的運行是否良好或與記錄的描述一致？			
16	水安全計劃有否識別供水系統的主要危害／危害事件？			
17	水安全計劃有否系統地分析風險？			
18	水安全計劃有否識別每項風險的控制措施？			

香港建築物食水安全計劃
審核清單 (示例 - 醫院)

醫院名稱: _____

審核編號: _____

編號	檢查項目	✓ / ✗ / 不適用	記錄/項目 審查/檢查	備註
19	水安全計劃有否制定監測程序及目標？			
20	物業／設施管理員工有否按照水安全計劃執行常規檢查工作？			
21	有否為物業／設施管理員工執行常規檢查工作而提供培訓？			
22	有否按照水安全計劃清洗貯水箱？			
23	使用點淨水設備(如過濾器)有否適當保養維修？			
24	熱交換裝置／貯水式熱水器是否在 60°C 或以上運作？			
25	熱水水龍頭的水溫是否維持在 55°C 或以上？ ¹			

¹ 如果沒有量度水溫，請向指定人員查詢控制微生物在內部熱水喉管生長的措施。

香港建築物食水安全計劃
審核清單 (示例 - 醫院)

醫院名稱: _____

審核編號: _____

編號	檢查項目	✓ / ✗ / 不適用	記錄/項目 審查/檢查	備註
26	可否在冷水水龍頭檢測到餘氯／消毒劑？ ²			
27	有否聘請合資格人員進行專門的檢查工作？			
28	檢查記錄是否妥善完成和保存？			
29	檢查項目不達標時有否適時採取合適的糾正措施？			
30	在檢查過程中有否觀察到異常情況？是否已適時糾正或跟進？			
31	有否預備合適的支援方案，如常規沖水或保養方案？			

² 如果沒有量度餘氯／消毒劑，請向指定人員查詢控制微生物在內部冷水喉管生長的措施。

香港建築物食水安全計劃
審核清單 (示例 - 醫院)

醫院名稱: _____

審核編號: _____

其他觀察/建議(如有需要,可另加紙張記錄):

審核員姓名及簽署*: _____

職位: _____

日期: _____

*審核員不應參與實施以上建築物的水安全計劃

指定人員姓名及簽署: _____

職位: _____

日期: _____