

## 清洗沖廁水水箱及水管系統檢查核對表

(此表格可填寫多座大廈)

**A. 檢查樓宇名稱**

---



---

**B. 沖廁水的供應來源 (請從下列方格項目選出一項以顯示沖廁水的供應來源) :**

- 水務監督供應的海水
- 水務監督供應的臨時淡水沖廁
- 私人水源供應的海水
- 私人水源供應的井水
- 其他，請註明：\_\_\_\_\_

**C. 清洗沖廁水水箱**

樓宇名稱	最近兩次檢查日期		清洗沖廁水 水箱數目	清洗沖廁水水箱的 人員/公司
	日期 1	日期 2		

請附上清洗次數及日期的證明文件 (例如由合資格人士簽妥、列明清洗日期、地點的完工證明書或「進入密閉空間－許可工作證」副本作為記錄依據)。

有否將通知書送達受影響用戶？ 有/沒有\*

有否因清洗水箱引致投訴？ 有/沒有\*

如有的話，處理投訴所採取的行動：

---



---

為防止日後投訴所採取的行動：

---



---

**D. 檢查與沖廁供水有關的水管系統<sup>1</sup>**

樓宇名稱	所檢查沖廁水 水箱／水泵數目		公用豎／下給管 (✓／✗)		最近三次檢查日期		
	水箱	水泵	豎管	下給管	日期 1	日期 2	日期 3

過去十二個月檢查總次數： \_\_\_\_\_

受聘檢查水管系統的持牌水喉匠／屋宇裝備工程師\*\*／屋宇測量師姓名\*\*：

\_\_\_\_\_ (水喉匠牌照／會員號碼，如適用)

有關檢查結果的證明文件，請參照第 3 頁表格 1 的樣式提交。

\*請刪去不適用者

<sup>1</sup> 另外，申請人可以選擇提供下列資料／文件給水務署考慮，表明有關樓宇由一個健全的維修系統所管理(以代替填寫此表格的 D 部分和表格 1，以及提交表格 C 的 E 部分中第 3 項)：

- 有關樓宇的名字；
- 負責維修有關樓宇的隊伍的組成和人數，而該維修隊伍須具有足夠相關公司／機構內部的合資格專業人士和技術人員；
- 有關維修合約的複印本；
- 處理日常工作和突發事件的機制；以及
- 相關的服務承諾／目標和遞交申請或續期申請前十二個月的相關數據

\*\* 需附上有關資格的證明文件。

表格 1：檢查結果 (如有需要，請用附加紙)

檢查日期：\_\_\_\_\_

項目	行動	發現 (✓/✗)			須採取的 跟進行動
		樓宇名稱			
沖廁水水管 (由接駁喉 位、公用豎管 至公用下給 管)	有沒有任何滲漏？				
	有沒有任何嚴重銹蝕，以致沖廁水變黃？				
水泵	水泵是否操作正常？				
	有沒有任何銹蝕的跡象？				
濾水器 (如有裝設)	是否為沖廁水箱供水安裝？				
	是否根據供應商指示定期更換濾芯？				
沖廁水水箱	沖廁水是否不潔？				
	水箱是否骯髒？				
	沖廁水水箱有沒有任何交匯接駁食水／消防水水箱？				
	金屬組件是否易遭銹蝕？				
	有沒有任何銹蝕跡象？				
	溢流管及警戒管是否操作正常，沒有阻塞？				
	水箱出入口是否設有高的井邊？				
	水箱出入口是否封蓋及鎖緊？				
Y 型過濾器/ 過濾器 (如有裝設)	過濾器是否操作正常？				
	過濾器有沒有任何損壞或滲漏？				
	如有須要，請根據供應商指示清洗過濾器				

檢查人員：\_\_\_\_\_ (姓名及水喉匠牌照／會員號碼，如適用)