

香港建筑物食水安全计划
审核清单（示例—医院）

医院名称: _____

审核编号: _____

内部 / 外部审核(请删除不适用项目)

编号	检查项目	✓ / ✗ / 不适用	已检查的 文件/记录/部件	备注
1	使用中的水安全计划是否最新版本?			
2	是否有一位指定人员负责统筹水安全计划?			
3	水安全计划有否列出建筑物的概况?			
4	水安全计划有否列出建筑物的供水种类?			
5	能否出示水质检测的记录?			
6	水质检测是否按水安全计划进行?			
7	能否出示过往审核的记录?			
8	是否至少每两年进行一次审核?			
9	有否适当跟进过往的审核结果?			

香港建筑物食水安全计划
审核清单（示例—医院）

医院名称: _____

审核编号: _____

编号	检查项目	✓ / ✗ / 不适用	已检查的 文件/记录/部件	备注
10	能否出示过往水安全计划检视的记录?			
11	是否至少每两年检视一次水安全计划?			
12	水安全计划有否描述建筑物的供水系统, 例如供水流程的示意图?			
13	以上描述是否最新版本和准确?			
14	参考水务署的香港一般建筑物(医院)食水安全计划范本, 以上描述是否已包含供水系统的所有主要部件? 例如: 贮水箱和增压泵等。			
15	请检视最少两件供水部件。已检查的部件运行是否良好或与记录的描述一致?			
16	参考水务署的香港一般建筑物(医院)食水安全计划范本, 水安全计划有否识别供水系统的主要危害 / 危害事件?			

香港建筑物食水安全计划
审核清单（示例—医院）

医院名称: _____

审核编号: _____

编号	检查项目	✓ / ✗ / 不适用	已检查的 文件/记录/部件	备注
17	参考水务署的香港一般建筑物(医院)食水安全计划范本, 水安全计划有否系统地分析风险?			
18	水安全计划有否识别每项风险的控制措施?			
19	水安全计划有否制定监测程序及目标?			
20	物业 / 设施管理员工有否按照水安全计划执行常规检查工作?			
21	有否处理和记录病人/职员有关水质的投诉?			
22	有否为物业 / 设施管理员工提供培训以执行常规检查工作?			
23	有否按照水安全计划指定的频率清洗贮水箱?			
24	使用点净水设备(如过滤器、饮水机或固定热水罉等)有否适当保养维修?			

香港建筑物食水安全计划
审核清单（示例—医院）

医院名称: _____

审核编号: _____

编号	检查项目	✓ / ✗ / 不适用	已检查的 文件/记录/部件	备注
25	热交换装置 / 贮水式热水器是否在 60°C 或以上运作?			
26	热水水龙头的水温是否维持在 55°C 或以上? ¹			
27	可否在冷水水龙头检测到余氯 / 消毒剂? ²			
28	有否聘请合格人员按照水安全计划进行检查工作?			
29	检查记录是否妥善完成和保存?			
30	检查项目不达标时有否适时采取合适的纠正措施?			

¹ 如果没有量度水温，请向指定人员查询控制微生物在内部热水喉管生长的措施。

² 如果没有量度余氯 / 消毒剂，请向指定人员查询控制微生物在内部冷水喉管生长的措施。

香港建筑物食水安全计划
审核清单（示例—医院）

医院名称: _____

审核编号: _____

编号	检查项目	✓ / ✗ / 不适用	已检查的 文件/记录/部件	备注
31	如在检查过程中观察到异常情况，有否适时纠正或跟进？			
32	有否预备合适的支持方案，如常规冲水或保养方案？			

香港建筑物食水安全计划
审核清单（示例—医院）

医院名称: _____

审核编号: _____

其他观察/建议(如有需要, 可另加纸张记录):

审核员姓名及签署*: _____

职位: _____

日期: _____

*审核员不应参与实施以上被审核建筑物的水安全计划

指定人员姓名及签署: _____

职位: _____

日期: _____