

附錄 1B：垂直水管路線圖應展示的資料

I. 適用於所有項目的要求

- ✓ 顯示地段邊界位置;
- ✓ 顯示所有取水點及其位置;
- ✓ 顯示所有喉管及其尺寸及物料;
- ✓ 列明水管的接駁方法;
- ✓ 列明冷/熱及鹹/食水管;
- ✓ 顯示所有閘掣包括減壓閘、蝴蝶形閘掣、止回流閘及濾水隔;
- ✓ 顯示水錶/檢測錶位置及其尺寸;
- ✓ 顯示所有貯水箱/蓄水池及其尺寸及物料;
- ✓ 顯示所有取水點/取水龍頭容器(即洗滌盆、盥洗盆、浴缸、淋浴間等);
- ✓ 顯示所有水泵及其泵水率及水壓;
- ✓ 顯示所有用水器具及其種類 (例如熱水器、廚房設備、飲水機、飲水器、洗衣機(浸入式入口或非浸入式入口)等);
- ✓ 顯示所有不在上面水務設施配件(例如鍋爐、加熱器、膨脹缸、浮動開關等);
- ✓ 列明位於地段界線與總水錶或檢測錶位之間的所有喉管是否外露或者敷設於適當的管溝/槽管內;
- ✓ 標示地底水管的範圍;
- ✓ 如適用，列明接駁位、樓宇頂部的水準基準面，用以決定供水方式(即直接供水系統或間接供水系統);
- ✓ 如參與方便營商計劃，應標示擬建接駁水管;
- ✓ 加入圖例顯示所有已用過的標記和符號;
- ✓ 標示貯水箱/蓄水池的大約尺寸，出水管、警戒管和溢流管（如有）距離貯水箱/蓄水池底部的大約水平;
- ✓ 標示貯水箱/蓄水池用作排放溢水至一個顯眼位置/建築物週邊的警戒管和溢流管的位置;
- ✓ 顯示水流方向; 及
- ✓ 標示食水及沖廁供水駁喉的尺寸.

II. 特定項目的其他要求

同位更換水管工程

- ✓ 註明同位更換水喉工程的範圍

採用「組裝合成」建築法項目

- ✓ 如適用，清楚闡述將於工地外「組裝合成」廠房建造的水喉裝置的部份（水喉工程）；及
- ✓ 標示水喉裝置將被覆蓋的部分（如有）

改動及加建工程

- ✓ 顯示原來的供水方式及原來的供水系統上游部分;及
- ✓ 註明內部供水系統改動或加建的範圍