

香港建築物食水安全計劃  
審核清單（示例）

建築物名稱： \_\_\_\_\_

審核編號： \_\_\_\_\_

內部／外部審核（請刪除不適用項目）

編號	檢查項目	✓ / ✗ / 不適用	已檢查的 文件/記錄/部件	備註
1	使用中的水安全計劃是否最新版本？			
2	是否有一位指定人員負責統籌水安全計劃？			
3	水安全計劃有否列出建築物的概況？			
4	水安全計劃有否列出建築物的供水種類？			
5	能否出示水質檢測的記錄？			
6	水質檢測是否按水安全計劃進行？			
7	能否出示過往審核的記錄？			
8	是否至少每兩年進行一次審核？			
9	有否適當跟進過往的審核結果？			

香港建築物食水安全計劃  
審核清單（示例）

建築物名稱： \_\_\_\_\_

審核編號： \_\_\_\_\_

編號	檢查項目	✓ / ✗ / 不適用	已檢查的 文件/記錄/部件	備註
10	能否出示過往水安全計劃檢視的記錄？			
11	是否至少每兩年檢視一次水安全計劃？			
12	水安全計劃有否以圖像描述建築物的供水系統，例如供水流程的示意圖？			
13	上述圖像是否最新版本和準確？			
14	參考水務署的香港一般建築物食水安全計劃範本，上述圖像是否已包含供水系統的所有主要部件？例如：貯水箱和增壓泵等。			
15	請檢視最少兩件供水部件。已檢查的部件運行是否良好或與記錄的描述一致？			
16	參考水務署的香港一般建築物食水安全計劃範本，水安全計劃有否識別供水系統的主要危害／危害事件？			

香港建築物食水安全計劃  
審核清單（示例）

建築物名稱： \_\_\_\_\_

審核編號： \_\_\_\_\_

編號	檢查項目	✓ / ✗ / 不適用	已檢查的 文件/記錄/部件	備註
17	參考水務署的香港一般建築物食水安全計劃範本，水安全計劃有否系統地分析風險？			
18	水安全計劃有否識別每項風險的控制措施？			
19	水安全計劃有否制定監測程序及目標？			
20	物業管理員工有否按照水安全計劃執行常規檢查工作？			
21	有否處理和記錄住戶/用戶的水質投訴？			
22	有否為物業管理員工提供培訓以執行常規檢查工作？			
23	有否按照水安全計劃指定的頻率清洗貯水箱？			
24	使用點淨水設備(如過濾器、飲水機或固定熱水罈等)有否適當保養維修？			

香港建築物食水安全計劃  
審核清單（示例）

建築物名稱： \_\_\_\_\_

審核編號： \_\_\_\_\_

編號	檢查項目	✓ / ✗ / 不適用	已檢查的 文件/記錄/部件	備註
25	有否聘請合資格人員按照水安全計劃進行檢查工作？			
26	檢查記錄是否妥善完成和保存？			
27	檢查項目不達標時有否適時採取合適的糾正措施？			
28	如在檢查過程中觀察到異常情況，有否適時糾正或跟進？			
29	有否預備合適的支援方案，如常規沖水或保養方案？			

其他觀察/建議(如有需要，可另加紙張記錄):

---

---

---

---

香港建築物食水安全計劃  
審核清單（示例）

建築物名稱: \_\_\_\_\_

審核編號: \_\_\_\_\_

審核員姓名及簽署\*: \_\_\_\_\_

職位: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

\*審核員不應參與實施以上被審核建築物的水安全計劃

指定人員姓名及簽署: \_\_\_\_\_

職位: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_