

感官準則

參數	單位	準則值
2-甲基異茨醇 (“MIB”)	納克 / 公升	≤ 50
鋁	毫克 / 公升	≤ 0.2
色度	Hazen Unit	≤ 15
鐵	毫克 / 公升	≤ 0.3
錳	毫克 / 公升	≤ 0.1
氣味	-	無異味
酸鹼值	-	6.5–9.5
味道	-	無異味
混濁度	NTU	≤ 3
鋅	毫克 / 公升	≤ 1.5