

## 須於水務表格WVO 1149或水務表格 WVO 46 附件(1/2018)內申報的喉管及裝置

### 現行生效

- ✓ 所有喉管(符合《水務設施規例》附表2第1部)
- ✓ 配件包括(i)水龍頭(ii)斷流閥(iii)閘閥(iv)浮球閥及(v)組合龍頭
- ✓ 熱水器(即熱式熱水器)
- ✓ 無鉛軟焊接物料
- ✓ 硬焊焊接物料
- ✓ 軟焊焊接劑
- ✓ 玻璃纖維儲水缸(供飲用)
- ✓ 銅喉配件(只涵蓋三通接頭、彎頭、異徑管、接合件及端蓋)
- ✓ 球墨鑄鐵喉配件(只涵蓋三通接頭、彎頭及異徑管)
- ✓ 低塑性聚氯乙烯、氯化聚氯乙烯、聚丁烯、聚乙烯、高密度交聯狀聚乙烯(只涵蓋三通接頭、彎頭及異徑管)
- ✓ 閘掣包括減壓閘、蝴蝶形閘掣、止回流閘及濾水隔
- ✓ 伸縮接頭/沉降接頭/防震接頭/橡皮接頭
- 不鏽鋼喉配件(只涵蓋溝槽式、壓式及壓合式的三通接頭、彎頭、異徑管及接合件)符合《水務設施規例》附表2第1部訂明規格說明AS 3688:2016 - 經《2017年水務設施(修訂)規例》(2017年第81號法律公告)所修訂
- ✓ 水效益級別規定包括沐浴花灑、水龍頭、小便器沖水閘及「組合式」節水裝置((請參閱水務署通函第2/2017號))
- ✓ 安裝於水龍頭的節流器(用水效益標籤計劃)

### 由2019年7月1日起

新增項目:

- ✓ 只限安裝於水龍頭的進水軟喉

請注意:

- (1) 水務監督會在有需要時更新及擴充以上的名單。